

Toruń, dnia 28 lipca 2017 r.

OR.272.12.2017

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

1. Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego (kuchnia wraz zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku Nr 56 (tzw. Tarasowiec) (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV podzielona) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie gm. Chełmża - zadanie dofinansowane ze środków PFRON.
2. Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w Domu Pomocy Społecznej w Browinie – zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, dla Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym i ma na celu zmniejszenie energochłonności infrastruktury oraz poprawa jakości powietrza.
3. Dostawa sprzętu kuchennego.

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie 1:

Czy możemy zastosować dwu sprężarkową pompę ciepła o mocy: 84kW przy B0/W65 (pompa ciepła marki alpha innotec model:SWP850H).

Odpowiedź:

Proponowane urządzenie nie spełnia określonych wymagań zawartych w projekcie. Na stronie 28 w opisie projektu technologii kotłowni podano m.in. parametry dla pompy ciepła.

1. projekt: min. moc 89,4 kW (B0/W35) - w proponowanej: jest moc 88,0 kW (B0/W35)
2. projekt: min. COP 4,8 - proponowana: 4,1
3. projekt: hałas max 60dB - proponowana: 64dB

Z up. STAROSTY
mgr inż. Czesław Makowski
SEKRETARZ POWIATU